

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

### ai requisiti del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)

Il presente documento attesta la conformità ai requisiti del D.M. 16.02.2016 che aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con specifico riferimento alle caldaie a biomassa solida.

<b>Tipo di caldaia</b>	Caldaia a pellet	
<b>Caratteristiche e combustibile</b>	Marca e modello	<b>Pellematic Condens XL Z100</b>
	Potenza nominale (kW)	<b>100 KW</b>
	Combustibile utilizzato	<b>Pellet classe A1</b> conforme alla ISO 17225-2

Sulla base di quanto certificato nell'allegato **Test Report Numero O-B-01374-24** prodotto dall'istituto di certificazione Strojirensky zkusebni ustav s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno, Tschechische Republik accreditato EN ISO/IEC 17025, con la presente si dichiara che la caldaia oggetto della presente dichiarazione:

1. È **conforme alla norma EN 303-5:2012**
2. È conforme **alla classe 5 di prestazione** della EN 303-5:2012
3. Rispetta i **requisiti di rendimento** del D.M. 16.02.2016 per le caldaie ≤500 kW
4. Rispetta i **limiti di emissione della tabella 15 dell'Allegato II** del D.M 16.02.2016
5. Ha un valore di emissione di particolato primario:  $PP \leq 10 \text{ mg/Nm}^3$  rif. al 13% di  $O_2$ , pertanto accede al coefficiente premiante  **$C_e=1,5$** , previsto per le caldaie a pellet.

La caldaia oggetto della dichiarazione, in riferimento al combustibile impiegato, rispetta i suddetti requisiti così come specificato nella seguente tabella.

	<b>Requisiti D.M. 16.02.2016 rif. 13% <math>O_2</math></b>	<b>Valore misurato potenza nominale rif. 13% <math>O_2</math></b>
Rendimento	<b><math>\geq 88,0\%</math></b>	103,8%
CO	<b><math>\leq 0,25 \text{ g/Nm}^3</math></b>	0,007 $\text{g/Nm}^3$
PP	<b><math>\leq 20 \text{ mg/Nm}^3</math></b>	1,5 ( $C_e=1,5$ )

Quanto dichiarato e i dati riportati nella tabella di cui sopra sono stati desunti direttamente dal **Test Report Numero O-B-01374-24** che si allega alla presente dichiarazione.

Nome del responsabile e firma

data 14.10.2024

  
Forschungs- und Entwicklungsges.m.b.H.  
Gewerbepark 1  
A-4133 Niederkappel  
  
Herbert Ortner



Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic  
Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., Tschechische Republik

## CERTIFICATE OF TEST PRÜFZEUGNIS

Number  
Nummer **O-B-01380-24**

Manufacturer - Hersteller	ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs GmbH Gewerbepark 1 A-4133 Niederkappel Austria - Österreich
Product - Produkt	Hot-water condensing boiler - Warmwasser-Brennwertkessel
Type designation - Typenbezeichnung	<b>Pellematic Condens XL Z 100, 110, 120, 130</b>
Tested boilers - Getestete Kessel	<b>Pellematic Condens XL Z 100, 130</b>
Applied requirement - Angewandte Anforderung	Decreto 7 novembre 2017, n. 186
Test method - Prüfverfahren	ČSN EN 303-5+A1:2023 (EN 303-5+A1:2022)
Heating method - Heizart	automatic - automatisch
Test fuel - Prüfbrennstoff	Wood pellets - Holzpellets (ČSN EN ISO 17225-2:2021)

### Results - Resultate

Type - Typ		Pellematic Condens Z 100	Pellematic Condens Z 110 *)	Pellematic Condens Z 120 *)	Pellematic Condens Z 130
Date of report - Datum des Berichts		2024-08-08	-	-	2024-08-08
Nominal output - Nennlast	kW	100.0	110.0	120.0	130.0
CO (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	7	7	6	6
OGC (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	< 1	< 1	< 1	< 1
Dust - Staub (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	1.5	1.3	1.0	0.8
NOx (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	112	113	114	115
Efficiency - Wirkungsgrad <sup>1)</sup>	%	103.8	103.9	104.0	104.1
Coefficient c <sub>e</sub> - Koeffizient c <sub>e</sub> <sup>2)</sup>	-	1.5	1.5	1.5	1.5
Boiler class - Kesselklasse <sup>3)</sup>	-	5	5	5	5
Class - Klasse <sup>4)</sup>	-	5 stelle	5 stelle	5 stelle	5 stelle

Note: 1) related on NCV

2) ITA: Conto Termico 2.0 - c<sub>e</sub> - coefficiente premiante riferito alle emissioni di particolato primario:  
20 < PP ≤ 30: c<sub>e</sub> = 1; 15 < PP ≤ 20: c<sub>e</sub> = 1,2; PP ≤ 15: c<sub>e</sub> = 1,5

3) according EN 303-5+A1:2022

4) ITA: Regolamento dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide risulta conforme alla classificazione riportata all'Allegato 1 del Decreto 7 novembre 2017, n. 186 rientrando nella classe

\*) values of non-tested boilers determined by interpolation according ČSN EN 303-5+A1:2023 Art. 5.1.4

Werte von nicht geprüften Kesseln, bestimmt durch Interpolation gemäß ČSN EN 303-5+A1:2023 Art. 5.1.4



O-B-01380-24, page - Seite 1 (2)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)

Basis for Certificate issue -  
*Grundlage für die Zertifikatserteilung*

Reports No. - *Protokoll Nr. 32-11072/2/T*, and follow-up reports - *und anknüpfende Protokolle*, issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAI, Accreditation Certificate No. 106/2024 - *ausgestellt von Prüflabor Nr. 1045.1, das von ČIA akkreditiert ist, Akkreditierungsbescheinigung Nr. 106/2024*

The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test and calculation with above stated results.

*Die Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., bescheinigt mit dieser Bescheinigung, dass sie bei diesem Produkt die Prüfungen mit folgenden Ergebnissen durchgeführt hat.*

Brno, 2024-08-08



  
Milan Holomek  
Section Manager of Combustion Appliances  
*Sektionsmanager Verbrennungseinrichtungen*